Suivi Qualité Eau : Résultat 2025

	Réalisation			Conformité		
	Objectif de réalisation	Nombre d'analyses effectuées	Taux de réalisation	Objectif de conformité	Nombre d'analyses conformes	Taux de conformité
Surveillance Qualité microbiologique	11 304	11 533	98,7%	98%	11 276	98,6%
Surveillance Qualité physico-chimique	3000	3058	99,7%	98%	2 883	99,6%
Contrôle Chlore résiduel	129 686	128 945	99,4%	100%	128 639	99,8%

Disponibilité des ouvrages

Objectif contractuel	98%
Résultat 2025	98,8%

Conformité Qualité des rejets

Objectif réglementaire	**≥ 92%**
réalisation 2025	92%

Rendement de réseau

Réalisation 2025	76,69%

Prélèvement eaux souterraines

Seuil critique	253 000 m³/j
Prélèvement 2025	285 291 m³/j
Dépassement	32 291 m³/j

NB : dépassement du seuil de prélèvement des eaux souterraines autorisé pour couvrir la demande